PE DN 75 / Di 61.4mm / PN 16 / Serie 5 / Überdeckung 120cm, L=426m

KS 1
Entlüftungsschacht
NW 600/800
D= 568.85
E/A= 567.65
E2= 567.65
S= 567.08
mit Entlüftungsventil
PN 16/DN 100

PE DN 75 / Di 61.4mm / PN 16 / Serie 5 / Überdeckung 120cm, L=ca.140m

bestehnde Druckleitung Wasser

PE DN 75 / Di 61.4mm / PN 16 / Serie 5 / Überdeckung 120cm, L=735m

5366

563

573

575

578

579

582

1225

574

1334

581

KR 60

579

159

120

579

KR 60

5342

Bergmatten

Bergmatte

Parz. 1225
Frey Hans-Peter
Bergmatten 1334
5630 Muri

Legende

Bestand	Projekt	
		Wasser

Gemeinde Muri

Trinkwasseranschluss Bergmatten 1334

Situation 1:500

KSL INGENIEURE
KSL Ingenieure AG
Pilatusring 2 · 5630 Muri
056 675 39 39 · ksl-ing.ch

Ausgabe:		a	b	c
Datum:	06.08.2026			
Erstellt:	SH			
Geprüft am:				
Visum:				

Plan Nr: U.43-2026-10/ 02 CAD Name: 01-Situation_500.2d